

**АНКЕТА № 1**

**обследования объекта социальной инфраструктуры в  
отношении его доступности для инвалидов и других  
маломобильных групп населения**

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Егорлыкского района»

(полное юридическое наименование объекта)

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail 347660, Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, пер. Первомайский, 149; тел. 8(86370)21-5-05; e-mail: Reabilitaciya.cent@rambler.ru

Ведомственная принадлежность объекта Министерство труда и социального развития Ростовской области

Вид деятельности социальное обслуживание  
(социальное обслуживание, здравоохранение, образование, сервисное обслуживание культурно - досуговая деятельность, государственное (муниципальное) управление, организация временного проживания)

Форма собственности объекта государственная  
(государственная, муниципальная, ведомственная, частная и т.д.)

Размещение объекта отдельно стоящее одноэтажное кирпичное строение, площадью – 462,7 м. кв. год постройки 1954, капитальный ремонт проведен в 2007 году, материал несущих конструкций – кирпич, перекрытия деревянные  
(отдельно стоящее здание, количество этажей (встроенное; пристроенное; этаж в здании); год постройки (капитального ремонта), материал несущих конструкций)

Объем предоставляемых услуг 74 обслуженных детей/ 148 обслуживаемых в год  
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др.)

## 1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Вход на территорию:	К	<b>наличие</b>	+	
	Ширина прохода, <b>калитки</b> , проема в ограждении, <b>ворота</b>	К, О, С	<b>не менее 90 см</b>	90 см	-
	Знак доступности учреждения			-	<b>установить</b>
	Автостоянка посетителей	-	<b>350x500см</b>	-	-
	Расстояние до входа в здание	К, О	<b>не более 50 м</b>	12м	-
	Доля машино-мест для инвалидов	К, О	<b>не менее 10%</b>	-	-
	Размер места со специальным знаком	К	<b>350x500см</b>	-	-
	<p>Путь к главному (специализированному) входу в здание:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ширина полосы движения:</li> <li>• указатели направления движения</li> <li>• декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию</li> <li>• места отдыха: через 200 м</li> </ul>	<p>К, О</p> <p>К, О, Г</p> <p>С</p> <p>О</p>	<p><b>не менее 180 см</b></p> <p><b>наличие</b></p> <p><b>наличие</b></p> <p><b>наличие</b></p>	<p>более 180 см</p> <p>есть</p> <p>-</p> <p>-</p>	Необходимо установить указатели
	<p>Открытая лестница:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• высота подъема ступеней</li> <li>• ширина проступи</li> <li>• поручни на высоте</li> </ul>	<p>О,С</p> <p>О,С</p> <p>С</p>	-	отсутствует	не требуется т.к. здание одноэтажное, пороги отсутствуют

1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• рельефная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)</li> <li>• контрастная окраска первой и последней ступени</li> </ul>	С			
	Пандус: <ul style="list-style-type: none"> <li>• высота подъема</li> <li>• уклон</li> </ul>	К,О К К,О	<b>Н.Д. не более 1:10</b> <b>0,8 м</b> <b>НД – не более 1/12</b>	-	не требуется, так как отсутствуют ступени лестницы
	Поручни с двух сторон: <ul style="list-style-type: none"> <li>• на высоте</li> <li>• на высоте</li> </ul>	К О	<b>70см.</b> <b>85-95 см</b>	-	не требуется, так как отсутствуют ступени лестницы

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

## 2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	<b>Крыльцо или входная площадка</b>				
	Высота площадки		норматив не установлен	2 см	Установка плитки тактильной тротуарной, установка тактильных знаков, наклейка желтая полоса, противоскользящая.
	Габариты площадки: ширина x глубина	К	<b>не менее 220x220 см</b>	<b>220x220 см</b>	-
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К,О,С	<b>наличие</b>	отсутствуют	установка не требуется, так как высота площадки менее 45 см.
	Нескользящее покрытие	К, О, С	<b>наличие</b>	Отсутствует	Установка нескользкого покрытия
	Навес	К, О, С	<b>наличие</b>	есть	-
	<b>Лестница наружная</b>	лестница отсутствует, так как здание одноэтажное			
	Нескользящее покрытие	О, С, Г	<b>наличие</b>	-	-
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	С	<b>60 см.</b>	-	-
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	<b>наличие</b>	-	-
	Поручни с двух сторон: • на высоте • горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием (закруглением)	О С О С	<b>наличие 85-95 см. не менее 30 см.</b>	-	-
	<b>Пандус наружный</b>	не требуется, так как здание одноэтажное, при входе ступени отсутствуют.			

1	2	3	4	5	6
	Ширина марша	К	не менее 100 см	-	не требуется
	Уклон	К	И/1 - не более 1/12	-	не требуется
	Высота одного подъема	К	не более 80 см	-	не требуется
	Разворотные площадки: • внизу • промежуточная с поворотом направления движения	К	не менее 150x150 см не менее 150x150 см	-	не требуется
	Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием	К О К, О	70 см 85-90 см не менее 30 см	- - -	не требуются
	Нескользящее покрытие	К, О	наличие	-	не требуется
	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)	К, О	наличие	-	не требуется
	<b>Тамбур</b>				
	Габариты тамбура: глубина x ширина	К	не менее 220x180 см	200x280см	-
	<b>Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А):</b> • ширина проема в свету • высота порога наружного, внутреннего	К К	не менее 90 см не более 2,5 см	Р 90см 2.5 см	-

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

### 3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
<b>Коридоры/холлы</b>					
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	не менее 120 см	не менее 120 см	-
	Разворотные площадки	К	не менее 150x150 см	не менее 150x150 см	-
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): <ul style="list-style-type: none"> <li>• для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см)</li> <li>• для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см</li> </ul>	К, О, С, Г	не менее 1 ед. на этаж	+	-
		О, К	не менее 1 ед. на этаж	+	-
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	не более 10 см	не более 10 см.	-
<b>Лестница №1 (в зоне оказания услуги) отсутствует</b>					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу	С	60 см	-	-
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	-	-

1	2	3	4	5	6
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	О, С О, С  О, С	<b>наличие 85-90 см  не менее 30 см</b>	70 см  -	-
<b>Лестница № (вкладки при наличии других лестниц в зоне оказания услуги)</b>					
<b>Лифт пассажирский к зоне оказания услуги – отсутствует нет необходимости здание одноэтажное</b>					
	Кабина: • габариты (глубина x ширина) • ширина дверного проема • поручни	-	-	-	-
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	-	-	-	-
	Знак доступности	-	-	-	-
<b>Пандус внутренний к лестнице № - отсутствует, нет необходимости</b>					
	Ширина марша	-	-	нет	-
	Уклон	К	<b>И/1 - не более 1/12</b>	-	-
	Разворотные площадки внизу, вверху	К	<b>не менее 150x150 см</b>	-	-
	Поручни с двух сторон: • поручни на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, О К О, К, С	<b>наличие 70 см 85-90 см не менее 30 см</b>	-	-
	Пандус переносной	К	<b>наличие</b>	-	-
	Подъемник для инвалидов		<b>наличие</b>	-	-
	Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М)	К, О	<b>наличие</b>	-	-
	Эскалатор, траволатор	О	<b>наличие</b>	-	-

**Примечания:**

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

#### 4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	<b>Обслуживание через окно/прилавок №</b>	не обслуживаются			
	Высота рабочей поверхности	К	<b>80-110 см</b>	-	-
	Габариты зоны обслуживания	К	<b>не менее 90x150</b>	-	-
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков				
	<b>Обслуживание в кабинете № 4</b>				
	Ширина проема двери в свету	К, О	<b>не менее 90 см</b>	120 см	-
	Габариты зоны сидения, глубина	О	<b>не менее 120 см</b>	не менее 120 см	-
	Зона для кресла-коляски	К	<b>не менее 150x150 см</b>	<b>не менее 150x150 см</b>	-
	Стол с высотой рабочей поверхности	К, О	<b>60-80 см</b>	80 см	-
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов				
	<b>Обслуживание с перемещением по маршруту №</b>				

1	2	3	4	5	6
	Ширина полосы движения	К, О	<b>не менее 120 см</b>	-	-
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	К	<b>80-110 см</b>	-	-
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
	<b>Кабина индивидуального обслуживания №</b>				
	Ширина x глубина	К	<b>не менее 160x180 см</b>	-	-
	Место для сидения	О	<b>наличие</b>	-	-
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	<b>наличие</b>	-	-
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)	К, О	-	-	-
	Доля мест для колясочников	К	<b>не менее 2%</b>	-	-
	Ширина прохода к месту для колясочника	К	<b>не менее 120 см</b>	-	-
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	Г	<b>не менее 1 шт.</b>	-	-
Вкладка при необходимости описания нескольких залов					

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

## 5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	<b>Санузел</b>				
	Знак доступности помещения	К, О	<b>наличие</b>	-	Установить знак доступности помещения, универсальную систему вызова персонала инвалидов для входа и санузла.
	Ширина дверного проема	К	<b>не менее 90 см</b>	80 см	нет возможности реконструировать
	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	<b>30 см</b>	-	установить
	Раковина: <ul style="list-style-type: none"> <li>• зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)</li> <li>• высота раковины</li> <li>• опорный поручень</li> </ul>	К К О	<b>не менее 130 85 см</b>  <b>75-85 см</b> <b>наличие</b>	<b>120-120 см</b> <b>наличие</b>	нет возможности реконструкции
	Кабины: <ul style="list-style-type: none"> <li>• количество кабин</li> <li>• ширина дверного проема</li> <li>• габариты (минимальные глубина ширина)</li> <li>• опорные поручни</li> <li>• зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)</li> </ul> </li> </ul>	К, О К К  К, О К  О	<b>не менее 1 ед.</b> <b>не менее 90 см не менее 180x165 см</b>  <b>наличие не менее 80x120 см</b>  <b>наличие</b>	- - - -	нет возможности установить
	Знак доступности кабины	К, О	<b>наличие</b>	-	-
	Тактильная направляющая полоса к	С	<b>30 см</b>	-	-

1	2	3	4	5	6
	писсуару, осяущаемая ногой или тростью (для мужского туалета)				
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские - 2%, женские - 5% от общего числа кабин)					

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

## 6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	<b>наличие</b>	-	установить
	Надписи: <ul style="list-style-type: none"> <li>• размещение на высоте</li> <li>• высота прописных букв</li> <li>• освещенность</li> </ul>	К, С, Г С С	<b>наличие</b> <b>не более 160 см</b> <b>не менее 7,5 см</b> <b>наличие</b>	160 см. -	установить -
	Указатели, пиктограммы: размещение на высоте высота прописных букв освещенность	С К, С С С	<b>наличие</b> <b>не более 200 см</b> <b>не менее 7,5 см</b> <b>наличие</b>	-	установить
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: <ul style="list-style-type: none"> <li>• высота размещения</li> <li>• маркировка кабинетов приема со стороны ручки</li> <li>• на кнопках управления лифта</li> <li>• на поручнях лестниц</li> <li>• на кабинах санитарно-бытовых помещений</li> </ul>	С С С С С С	<b>наличие</b> <b>60-110 см</b> <b>наличие</b>  <b>наличие</b> <b>наличие</b> <b>наличие</b>	-	установить в соответствии с нормативами
	Речевые информаторы и маяки	С	<b>наличие</b>	-	-
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м <sup>2</sup>	С	<b>наличие</b>	-	-
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, С	<b>наличие</b>	-	-

1	2	3	4	5	6
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К,О, С, Г	<b>наличие</b>	-	установить

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

